

3. december 2025

### Krydsningstilladelse af Højen Grøft med spildevandsledning

Frederikshavn kommune meddeler hermed tilladelse til at etablere en ny spildevandsledning fra beboelse på matr.nr. 301ab, Skagen Markjorder, 9990 Skagen til nedsivningsmile. Ledningen vil krydse det åbne vandløb Højen Grøft.

Tilladelsen gives efter Vandløbslovens<sup>1</sup> § 47 og § 9 i bekendtgørelse om vandløbsregulering<sup>2</sup> og –restaurering m.v. nr. 834 af 27. juni 2016.

Etableringen af milen og nedgravning af spildevandsledning sker i et naturbeskyttet hede-areal og der skal derfor gives dispensation fra Naturbeskyttelsesloven. Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens<sup>3</sup> § 3 gives i tilladelsen til etablering af nedsivningsmilen efter § 65, stk. 2.

Kommunen har undladt at annoncere, at sagen fremmes jf. § 17 af samme bekendtgørelse, da krydsningen ikke vil påvirke Højen Grøfts afstrømning eller tilstand.

Tilladelsen gives på følgende vilkår og bestemmelser for arbejdets udførelse:

- Krydsningen sker som anvist i situationsplaner modtaget i november 2025.
- Vandløb skal vedligeholdes. Denne pligt skal bredejerne eller vandløbsmyndigheden kunne udføre uden at blive generet af en krydsende ledning/kabel.
- Krydsning af det åbne vandløb sker ved underboring.
- Desuden skal ledningen/kablet placeres mindst 2 meter fra øverste vandløbskant. Huller til styrede underboringer skal ske uden for 2 meter bræmmerne. Der skal være væsentlige begrundelser, hvis dette krav ikke skal opfyldes i projektet.
- Vandløbenes miljø må ikke tage skade i forbindelse med krydsende ledninger/kabler.
- Krydsningen skal ske ved 1 m friafstand fra fast bund i vandløb til toppen af fjernvarmeledningen.
- Tilladelsen er gældende i 3 år.
- Hvis der i fremtiden skal reguleres eller restaureres i Højen Grøft foreligger omkostninger for flytning af spildevandsledning lodsejer.

<sup>1</sup> Vandløbsloven: Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019

<sup>2</sup> Reguleringsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016

<sup>3</sup> Naturbeskyttelsesloven: Lovbekendtgørelse nr. 1392 af 4. oktober 2022

Sagsnummer: GEO-2025-06100

Dokumentnummer: 8633315

Sagsbehandler:

Rikke Haggren Glinvad

Direkte telefon:

+45 9845 6116

### **Sagsfremstilling**

Bygherre, Familien Lindberg, har ansøgt om tilladelse til krydsning af vandløbet Højen Grøft med spildevandsledning fra beboelse til nedsivningsmile, som etableres på samme matrikel, 301ab, Skagen Markjorder, 9990 Skagen. Et kort over placering af spildevandsledningen og nedsivningsmilen kan ses i Bilag 1. Matriklen ligger i naturbeskyttet areal (hede) og der skal dermed bruges en dispensation fra Naturbeskyttelsesloven. Denne dispensation gives i tilladelsen for etableringen af milen.

### **Kommunens vurdering af sagen**

Kommunen vurderer, at der kan meddeles tilladelse, da projektet ikke vil påvirke vandløbet negativt hverken tilstands-, afstrømnings- eller miljømæssigt. For at sikre minimal påvirkning forventes spildevandsledningen at blive anlagt ved en styret underboring. Der kan gives tilladelse til fremsendte ansøgning således overstående vilkår overholdes. Det skal her bemærkes at der ved fremtidig vedligeholdelse af Højen Grøft kan kræves flytning af spildevandsledningen på lodsejers regning, hvis ikke kravet om 1 m afstand fra fast bund i vandløbet overholdes.

### **Foroffentlighed**

Kommunen vurderer, at det ansøgte, ikke har betydning for vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, idet vandløbets dimensioner eller placering ikke ændres. Derfor har kommunen valgt ikke at annoncere, at sagen fremmes jf. § 17 af bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v. nr. 834 af 27. juni 2016.

### **Øvrig lovgivning**

#### *Lov om miljøvurdering (VVM)*

Regulering af vandløb er omfattet af bilag 2, punkt 10f i bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Det er kommunens vurdering på baggrund af en screening af projektet, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Kommunen begrundet afgørelsen med, at projektet er af begrænset omfang og ikke medfører nogen risiko for miljø, biodiversitet eller menneskers sundhed.

#### *Lov om naturbeskyttelse*

Vandløbet og matriklen er beliggende i §3 naturbeskyttet areal, hede, hvilket der skal dispenseres for. Når tilladelsen for etablering af milen er givet, kan krydsningstilladelsen benyttes. Tilladelsen for etablering indeholder dispensation fra §3 til nedgravning af spildevandsledning i naturbeskyttet areal.

#### *Natura 2000 og Bilag IV-arter*

Arealet ligger i nærhed en af Natura 2000-område nr. 2 "Råbjerg Mile og Hulsig Hede". Indenfor Natura 2000-området er der kortlagt store mosaikagtige forekomster af klitnaturtyper. Området rummer også betydelige forekomster af grårisklit og næringsfattige søer, herunder lobeliesøer, samt flere andre naturtyper fx slugter med rigkærvegetation og grønsværs klitter, der er med til at understrege områdets diversitet. Projektet/aktiviteten vurderes ikke at være til ugunst for de arter og naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget for området, da tilstandspåvirkningen er minimal og midlertidig.

Der er registeret en observation af strandtudse i området. For bedst muligt at tilgodese beskyttede arter bør arbejdet udføres i vinterhalvåret og med mindst mulig påvirkning af jordforhold og tilstand. Der er beskrevet yderligere i dispensationen fra Naturbeskyttelsesloven vedhæftet tilladelsen til etablering af nedsivningsmilen.

Det vurderes af Frederikshavn Kommune at nedlægning af spildevandsledning i området vil have en neutral effekt på dyr og natur i det omkringliggende areal.

#### **Afgørelse**

Det er derfor kommunens samlede vurdering, at der kan tillades krydsning af Højen Grøft med en spildevandsledning til nedsivningsmilen, så længe overstående vilkår overholdes og der indhentes dispensation fra §3 i Naturbeskyttelsesloven i etableringstilladelsen.

#### **Offentliggørelse**

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside den **3. december 2025**. Tilladelsen må ikke tages i brug, før klagefristens udløb.

#### **Klagevejledning**

Du kan klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen – dette vil sige senest d. **31. december 2025**.

Se vedlagte klagevejledning(er).

Ansøger vil blive underrettet, hvis der indløber klager.

#### **Bilag:**

Kort med markering af krydsning og placering af spildevandsledning  
Klagevejledning efter Vandløbsloven

**Kopi til:**

Ansøger

Slots- og kulturstyrelsen og fortidsmindekontoret, [cfk@slks.dk](mailto:cfk@slks.dk)

DN- Frederikshavn, [dnfrederikshavn-sager@dn.dk](mailto:dnfrederikshavn-sager@dn.dk)

DOF- Hovedkontoret, [natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk)

DOF-Nordjylland, [frederikshavn@dof.dk](mailto:frederikshavn@dof.dk)

**Har du spørgsmål eller vil besvare brevet**

Brug svarmuligheden i e-Boks eller Virk.dk, hvis du har modtaget brevet digitalt.

Har du ikke digital adgang, kan du:

1. skrive til Frederikshavn Kommune, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn
2. ringe til det direkte nummer eller til kommunens hovednummer
3. henvende dig i Borgerservice i Frederikshavn, Sæby eller Skagen  
- dog ikke onsdag

Oplys *altid* sagsnummeret, som du kan se i højre kolonne.

Med venlig hilsen

Rikke Haggren Glinvad (RKGL)

Ingeniør